




**Untersuchungs-Nr. (Labor):** 16-01172-003  
**Probenahmestelle:** Appenhain - Tiefbrunnen  
**Entnahmedatum / -uhrzeit:** 14.07.2016 11:00  
**Analysedurchführung:** 14.07.2016 11:00 - 15.07.2016 12:44  
**Entnahmestellen-CODE (Labor):** 03-018-01-1-00  
**Messstellen-CODE (HLUG):** 6335  
**Probenehmer:** Anette Urban  
**Probenahme nach:** DIN ISO 5667-5  
**Probenstatus:** Analysenzweck a  
**Adresse:** Appenhain  
**Probenmatrix:** Rohwasser  
**Grenzwerte:** Trinkwasserverordnung vom 16.03.2016



## Chemische Parameter

| Parameter | Verfahren     | Ergebnis | Einheit | Grenzwerte | BG  |
|-----------|---------------|----------|---------|------------|-----|
| Nitrat    | DIN ISO 10304 | 12,0     | mg/l    | 50         | 0,3 |

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Überschreitung der Grenze

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
 Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH  
 Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschäftsführer :  
 Dr. Heidi Bodes-Fischer  
 Katharina Greb-Bender

Bankverbindung :  
 Sparkasse Marburg-Biedenkopf  
 (BLZ 533 500 00) Kto. 49565  
 IBAN DE90 5335 0000 0000 0495 65 , HRA 3669  
 BIC HELADEF1MAR

Anschrift :  
 Rudolf Breitscheidstr. 24  
 35037 Marburg  
 Tel. : 06421-30908-10  
 Fax : 06421-30908-44